



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 33 22

F: 01 431 81 17

E: gp.dgZR@urszr.si

www.sos112.si

Številka: 350-188/2025-3 - DGZR
Datum: 16. 12. 2025

Na podlagi vloge Občine Domžale, Ljubljanska cesta 69, Domžale (v nadaljevanju vlagatelj), št. 3503-007/2025-14 z dne 10. 12. 2025, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 129. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg, 117/22 in 57/25) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22) naslednje

MNENJE

k osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja V9-1 pod Tosamo jug

Vlagatelj je z vlogo, št. 3503-007/2025-14 z dne 10. 12. 2025, ki smo jo prejeli 10. 12. 2025, pozval Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu poda mnenje k osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja V9-1 pod Tosamo jug. Vlagatelj je do gradiva omogočil elektronski dostop prek spletnega strežnika.

Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2, 199/21 – ZUreP-3) morajo biti v občinskem podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

Po pregledu veljavnega odloka in priloženega gradiva ugotavljamo, da so potrebne spremembe in dopolnitve.

Črta naj se prvi odstavek 41. člena ki določa požarno zahtevnost objektov. Obrazložitev: požarno manj zahtevne in zahtevne objekte je določal Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 12/13, 49/13, 61/17-GZ), ki je na podlagi 122. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17-popr.) prenehal veljati.

Črta naj se drugi odstavek 41. člena, ki določa izdelavo študije in zasnove požarne varnosti ter požarno zahtevnost objektov. Obrazložitev: požarno manj zahtevne in zahtevne objekte ter izdelavo študije oziroma zasnove požarne varnosti je določal d Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 12/13, 49/13, 61/17-GZ), ki je na podlagi 122. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17-popr.) prenehal veljati.

Četrty odstavek 41. člena naj se v delu, kjer so opredeljeni odmiki, dopolni tako, da bodo opredeljeni odmiki od meje parcel in med objekti ali protipožarne ločitve.

41. člen odloka naj se dopolni z zahtevo glede sončnih elektrarn: »Sončne elektrarne in druge naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov, se lahko v skladu s predpisi o energetske infrastrukturi montira ali vgradi na objekte po predhodni strokovni presoji, s katero se dokaže, da se zaradi take energetske naprave požarna varnost objekta ne bo zmanjšala.«
Obrazložitev: 23. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22)).

Na grafičnem prikazu, list 01.7 so prikazani hidranti in območje, ki ga pokrivajo. Iz prikaza je razvidno, da celotno območje ni pokrito s hidrantnim omrežjem. V besedilu naj se opredeli, kako bo zagotovljena voda za gašenje za del, ki ga hidranti ne pokrivajo.

Pripravila:

Irena Zupančič
višja svetovalka I

Leon Behin
sekretar
generalni direktor

Poslano:

- Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, Domžale (vlozisce@domzale.si).