














LEGENDA SIMBOLOV

-  Nadomet. 1F L+N+PE, 16A vtičnica
-  Podomet. 1F L+N+PE, 16A vtičnica, vtičnica s pokrovčkom
-  Podomet. 1F L+N+PE, 16A vtičnica s pokrovčkom
-  Stalni priključek 230/400V, 16A
-  Priključek električne opreme
-  Preklopno stikalo za montažo na zid
-  Nadgradni kovinski parapetni kanal, dimenzij 130x72 mm,
-  Notranja ventilatorska enota prezračevanja,
-  Tipška doza za izenačevanje potencialov, dim. 150x100, s PE zbiralnico za 6 priključkov
-  Jakotna kabelska polica 100mm prigrinjena na konstrukcijske gradbene elemente
-  Sobni termostat sistema ogrevanja, montiran 1,5 m od finalnega tlaka
-  Regulac. stenski tablo za upravljanje rekuperatorja-montiran 1,5 m od fin. tlaka

Načrt/prikaz:	NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME	Datum:	AVGUST 2018
Vsebina:	TLORIS KLETI MOČ - FAZA 1	Odgovorni projektant:	Z.Pavlin, udie (E-0582)
Investitor:	OBČINA DOMŽALE LJUBLJANSKA 69, 1230 DOMŽALE	Projektiral:	
Objekt:	HKC DOMŽALE ZAHODNI PRIZIDEK	Št. projekta:	Št. načrta/prikaza:
			15-082
		Vrsta projekta:	Merilo:
		PZI	1:100
		 inženirske storitve d.o.o.	
		Št. risbe:	List:
		32	1/1
		Ime datoteke:	
		LTLO15-082 PZI-nova2018-FAZE	